

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон (391)211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Краснотуранскому
и Идринскому районам**

662680, с. Идринское, ул. Майская, дом 13, тел. 8(39135) 23-4-07 (pc53@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписания № 35/1/1-3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Юридическому лицу

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

Добромысловская средняя общеобразовательная школа

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения ВрИЮ начальника ОНД и ПР по Краснотуранскому и Идринскому районам Подлевского Н.И. от 10.09.2019 г. №35, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

- “ 16 ” сентября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 1. час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.
“ 24 ” сентября 20 19 г. с 11 час. 00 мин. до 1. час. 00 мин. Продолжительность 120 мин.
“ 09 ” октября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 1. час. 00 мин. Продолжительность 60 мин.

Совместно с И.О. директора МКОУ Добромысловская СОШ Слученковой О.Л. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору Подлевским Николаем Ивановичем зданий МКОУ Добромысловская СОШ по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Идринский район, пос. Добромысловский, ул. Садовая, 6.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
35/1/1	В дверном проеме фойе в котором находится лестничная клетка ведущая на 2 этаж школы на 1 этаже здания	П. 36 П Р А В И Л противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. . При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных	01.06.2020 г.

	Добромысловской СОШ ведущем в северное крыло здания отсутствуют (сняты) двери	и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках; е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.	
35/1/2	Высота дверей эвакуационных выходов в свету из помещения спортзала непосредственно наружу здания школы в свету составляет 180 см необходимо не менее 190 см.	Статья 5. Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты 1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Статья 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам «Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) п. 4.2.5 СВОД ПРАВИЛ СП 1.13130.2013 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы. Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком.	01.06.2020 г.
35/1/3	Автоматическая установка пожарной сигнализации в здании гаража МКОУ Добро-	П. 61 П Р А В И Л противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.06.2020 г.

<p>мысловская СОШ расположенного на территории школы по адресу: Красноярский край Идринский район, пос. Добромысловский, ул. Садовая, 6, находится в неисправном состоянии.</p>	<p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	
---	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору Подлевский Н.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» октября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

И.О. директора МКОУ Добромысловская СОШ О.Л. Слученкова

Слученкова

 (подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«09» 10 2019 г.